

Realizó: TREJO DIEGO

Colaborador: CALORINA CALANDRIA

Aprobó: FABIO PURITA

14 de MAYO de 2018

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS



1



2



3



4

1 – CONSTRUCCION DE CAÑERÍA EN HIERRO NEGRO 2 – MONTAJE DE CAÑERÍA CON MEDIOS DE ELEVACION 3 – MONTAJE DE BOMBAS Y ACCESORIOS 4 – OBRA CAÑERÍA CAUSTICA TERMINADA.

Cód. Informe: 001-14052018-002 Cliente: Industria Siderúrgica Lugar: Zona Oeste

Detalles del servicio: Cambio de cañería en tanques de soda caustica, cañería existente en plástico termofusionado, se detectan perdidas de producto y se procede al cambio por cañería accesorios en acero al carbono.

Objetivos del trabajo:

Modificación de instalación de soda caustica

La versión de este documento es sólo REFERENCIAL.

**CENTRAL**  
Monseñor Bufano 4224, San Justo (CP 1757)  
Pcia. Bs. As.  
Oficina: 011-4441-951  
Celular: 011-15-5429-9255

**OFICINA IGN. ARIETA**  
AV.DR.ING. ARIETA 4936- La Tablada (CP 1766)  
Pcia. Bs. As.  
Atención al cliente: 0800-444-2246  
Tel: 011-5077-5001